

PRODUCT INFORMATION

Røgvarsel test.

EGENSKABER/DATA



- Aerosolspray med partikel størrelse 0.1-1.2 μ
- Drivgas: Propan/Butan
- En dåse er nok til 150 test
- Leveres i kartoner af 12 spraydåser
- Part.nr. 31.SDTC

BESKRIVELSE

Røg varsel testeren virker lige godt på fotoelektriske som ion detektorer, og indeholder ikke freon eller fluorkarbon. Testen simulerer starten på en brand, og er derfor en reel test. Produktet er registreret i Produktregisteret.

BRUKSANVISNING

- Man sprøjter på røg detektoren med 60-120 cm afstand i 1-2 sekunder

Revision date: 03.08.2005 Doc ID: BB-PI Røgvarsel tester.doc Side: Side 1 af 1

BENNEX AS
Bergen | Norway

Rettet til Dansk den 8-11-2006 LAP-Sikkerhed